



**Al Magnifico Rettore
Prof. Roberto Lagalla**

**Al Direttore Generale
Dott. Antonio Valenti**

**Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Prof. Guido Lacca**

**Al Dirigente dell'Area Patrimoniale e
Negoziale
Dott. Calogero Schilleci**

e.p.c.

**Prof. Giovanni Zummo
Prof. Giuseppe Ferraro
Prof. Giuseppe Crescimanno**

Alle Organizzazioni Sindacali

Alla R.S.U.

OGGETTO: visita presso il dipartimento BioNec

Dal sopralluogo effettuato in data 02/10/2015 presso l'edificio in oggetto, a seguito di segnalazione da parte dei lavoratori, si sono rilevati i seguenti problemi di sicurezza:

- manutenzione degli estintori scaduti in data 02/2011;
- insufficiente numero di estintori presenti nella struttura;
- cassetta del pronto soccorso priva della dotazione minima e il suo contenuto è risultato scaduto;
- nel laboratorio ubicato al primo piano si è riscontrato il cedimento di due piastrelle causando un'irregolarità del piano di calpestio;
- nella parte esterna adiacente al laboratorio vi è la presenza di materiale (computer, scrivanie e sedie) da dismettere;
- nelle stanze 216-217 piano secondo e nel corridoio sono presenti delle crepe nel soffitto e segnali di infiltrazione;
- scarsa presenza di segnaletica di sicurezza e inesistenze la planimetria del piano di evacuazione;
- presenza di barriere architettoniche che rendono la struttura inaccessibile ai diversamente abili.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza

Per quanto rappresentato si chiede, ognuna per le proprie competenze, di disporre misure appropriate secondo la normativa vigente per ridurre al minimo il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Matteo Maniaci - Benedetto Cangialosi