

Palermo 28 Settembre 2015

Al Magnifico Rettore
Prof. Roberto Lagalla
Università degli Studi di Palermo

Al Direttore Generale
Dott. Antonio Valenti
dell'Università degli Studi di Palermo

Al Direttore del Dipartimento Dibimed
Prof. Marcello Ciaccio

Al Servizio di Prevenzione e Protezione
d'Ateneo
Prof. Guido Lacca

Alla R.S.U. dell'Università degli Studi di
Palermo

Oggetto: Sicurezza locali di via Divisi.

Dal sopralluogo effettuato in data odierna presso l'edificio in oggetto, a seguito di richiesta da parte dei lavoratori, si sono rilevati problemi di sicurezza.

Nello specifico risultano essere non manutenzionati gli estintori presenti, la cassetta di primo soccorso non è correttamente integrata, sono presenti diverse tracce di umidità alle pareti dei locali dell'amministrazione ed i corridoi risultano essere pieni di materiale di vario tipo.

Certi di un pronto riscontro, atto ad eliminare ogni rischio, si porgono i nostri migliori saluti.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Benedetto Cangialosi - Matteo Maniaci